

XQ											
U76	V76	W76	SCH	U77	V77	W77	SCH	U78	V78	W78	SCH

Potenza pompa 1
 1.5kW 3~400V 50Hz
 МОЛНІОЦТБ HAOCOC 1
 1.5kW 3~400V 50Hz


Potenza pompa 2
 1.5kW 3~400V 50Hz
 МОЛНІОЦТБ HAOCOC 2
 1.5kW 3~400V 50Hz

Potenza pompa 3
 1.5kW 3~400V 50Hz
 МОЛНІОЦТБ HAOCOC 3
 1.5kW 3~400V 50Hz

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CCFH21-3G	L.C.Z. srl Pomo ITALY	CFH2000-12bar ENERGONETEHEM -Bielorusia-	Potenza pompa MOLLHOCTB HAOCOC	QCCH21-3G	S4970	FG 7	FS 8
0															
1	DATA	05/12													
2	DISEGN	LB													
3	VISTO	LB													



Controllo massima
temperatura serpentino
УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА ТРЯС




XQ

1260 1262

Termocoppia
tipo J
ТЕРМОКОПА
ТИПА J
ТЕМПЕРАТУРА
ТЯС

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	DATA	05/12	DESIGN	LB	VISTO	LB	SOST. IL :		SOST. DA :	FILE : QCFH21-3G	L.C.Z. srl Pomo ITALY	CFH2000-12bar ENERGONETEHIM -Bielorusia-	QCFH21-3G	=	FG 12
0																	Controllo temperatura serpentino ТЕМПЕРАТУРА ТРЯС	S4970	FS 13	



S13.3 Pressostato
di sicurezza
S13.3 ПЕРЕДВИЖНОЕ
ПЕНЕ ДАВЛЕНИЯ

S13.6 Pressostato
Infilamento serpentino
S13.6 ПЕНЕ ДАВЛЕНИЯ
ЗАПРЯЖЕНИЯ ЗМЕВИКА


XQ		1330	1332	1360	1362
-----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

11 14	13 3	20 4	31 32
21 24	15 4		
41 44	18 7		

11 14	13 6	20 4	31 32
21 24	15 4		
41 44	18 7		

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : OCFH21-3G	L.C.Z. srl Pomo ITALY	CFH2000-12bar ENERGONETHEIM -Bielorusia- Pressostati ПЕНЕ ДАВЛЕНИЯ	OCFH21-3G	S4970	FG 13 FS 14
0													
		05/12											
		DISEGN.	LB										
		VISTO	LB										






XQ

- HL20.1 Blocco Inverter
- HL20.2 Presenza tensione
- HL20.3 Allarme Pressione di sicurezza
- HL20.4 Allarme intossamento serpentino
- HL20.5 Allarme altissima temperatura
- HL20.6 Allarme fumi temperatura
- HL20.7 Allarme alta temperatura
- HL20.8 Blocco bruciatore
- HL20.1 БЛОК ИНВЕРТОРА
- HL20.2 НАПРЯЖЕНИЕ
- HL20.3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ
- HL20.4 ЗАПРЯЖЕНИЕ
- HL20.5 САМАЯ ВЫСОКАЯ
- HL20.6 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- HL20.7 ВЫСОКАЯ
- HL20.2 ЗАПРЯЖЕНИЕ
- HL20.3 ЗАПРЯЖЕНИЕ
- HL20.4 ЗАПРЯЖЕНИЕ
- HL20.5 САМАЯ ВЫСОКАЯ
- HL20.6 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- HL20.7 ВЫСОКАЯ
- HL20.8 БЛОК ГОРЕЛКИ

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	DATA	05/12	DISEGN.	LB	VISTO	LB	SOST. IL.	SOST. DA.	FILE : CCFH21-3G	L.C.Z. srl Pomo ITALY	CFH2000-12bar ENERGONETHEM -Bielorusia-	Segnalazioni ПОДАЧА СИГНАЛОВ	CCFH21-3G	S4970	FG 20 FS 21
------	----------	------	-------	-------	----	------	-------	---------	----	-------	----	-----------	-----------	------------------	--------------------------	--	---------------------------------	-----------	-------	----------------




XQ 2120 N24

HL21.1 Allarme
manconzo acqua
HL21.1 СИГНАЛИЗАЦИЯ
НЕХВАТКИ ВОДЫ

Consenso Pompa
anticonvulsione
РАЗРЕШАЮЩИЙ СИГНАЛ ЗАПЯСКА
АНТИКАВИТАЦИОННОГО НАСОСА

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	DATA	05/12	DESIGN	LB	VISTO	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :	OCFH21-3G	L.C.Z. srl Pomo ITALY	CFH2000-12bar ENERGONETHEIM -Bielorusia- Segnalazioni ПОДАЧА СИГНАЛОВ	OCFH21-3G	S4970	FG 21 FS 22
------	----------	------	-------	-------	----	------	-------	--------	----	-------	----	------------	------------	--------	-----------	--------------------------	---	-----------	-------	----------------

C22.2 COMMUTATORE
POMPE
C22.2 КОМПЬЮТЕР ПИТАТЕЛЬНЫХ
НАСОСОВ ВОДЫ



Posizione selettore	Pompa abilitata		
	P1	P2	P3
0	X		X
1		X	X
2	X	X	

XQ

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	DATA	05/12	DISEGN.	LB	VISTO	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QCFH21-3G	L.C.Z. srl Pomo ITALY	CFH2000-12bar ENERGONFTEHIM -Belorussia-	Potenza pompe МОЛЛНОСТЬ НАСОСОВ	QCFH21-3G	S4970	FG 22
------	----------	------	-------	-------	----	------	-------	---------	----	-------	----	------------	------------	------------------	--------------------------	---	------------------------------------	-----------	-------	-------